

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39

E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 29/2

(место составления акта)

«28» января 2021г.

(дата составления акта)

«15» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№124

По адресу: 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 29/2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по
пожарному надзору Гаврильченко А.О. № 124 от 12 января 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена плановая выездная
проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 32 комбинированного вида». (далее – МКДОУ Д/С № 32)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 09 час. 00 мин. 18.01.2021 по 15 час. 00 мин. 28.01.2021

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** заведующий МКДОУ Д/С № 32
Герашенко Т.В. 12.01.2021 в 16 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному
надзору Казанцев Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций)

При проведении проверки присутствовал заведующий МКДОУ Д/С № 32 Герашенко Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – «ТРОТПБ»), Правилами противопожарного режима,

утвержденными Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее – «ППР в РФ») и иных нормативных документов по пожарной безопасности (в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»), а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте защиты запрещается размещать на путях эвакуации мебель, оборудование и другие предметы (на 2-х лестничных площадках между 1 и 2 этажами на полу стоят цветы со стороны ул. Адриена Лежена).	ППР в РФ п. 16 «ж»	МКДОУ Д/С № 32
2.	Двери ведущие из лестничных клеток в общие коридоры и помещения групп, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (двери 4-х лестничных клеток ведущие в коридор и помещения групп на 2-м этаже).	ППР в РФ п. 24	МКДОУ Д/С № 32
3.	На объекте защиты запрещается хранить на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие стораемые материалы (на 4-х лестничных площадках на 2-м этаже, на полу расположены лавочки, полки для обуви).	ППР в РФ п. 16 «к»	МКДОУ Д/С № 32
4.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать двери эвакуационных выходов (из помещения группы 2-й эвакуационный выход заблокирован полкой для обуви, а со стороны коридора декорациями).	ППР в РФ п. 27 «б»	МКДОУ Д/С № 32
5.	Части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами (складские помещения и кладовые на этажах не отделены противопожарными преградами).	п. 4.2 СП 4.13130.2020	МКДОУ Д/С № 32
6.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	ППР в РФ п. 36	МКДОУ Д/С № 32
7.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах предметы препятствующие безопасной эвакуации (на путях эвакуации из помещений групп расположены столы, стулья, коробки).	ППР в РФ п. 27 «б»	МКДОУ Д/С № 32
8.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать двери эвакуационных выходов (эвакуационный выход № 4 расположенный под лестничной клеткой заблокирован посредством окрашивания и залипания двери в притворах).	ППР в РФ п. 27 «б»	МКДОУ Д/С № 32

9.	На объекте защиты запрещается хранить под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие сгораемые материалы (под лестничными маршами хранятся стулья, детские игрушки).	ППР в РФ п. 16 «к»	МКДОУ Д/С № 32
10.	Части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами (помещение пищеблока не отделено противопожарными дверями).	п. 4.2 СП 4.13130.2020	МКДОУ Д/С № 32
11.	На объекте защиты не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов (на дверях эвакуационных выходов снят доводчик).	ППР в РФ п. 24	МКДОУ Д/С № 32
12.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах предметы препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов (на 2-м пути эвакуации из помещений спортивного зала расположены коробки, полка для обуви, дверь заблокирована щеколдой со стороны помещения медицинского кабинета).	ППР в РФ п. 27 «б»	МКДОУ Д/С № 32
13.	Части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами (помещение прачечной не отделено противопожарными преградами).	п. 4.2 СП 4.13130.2020	МКДОУ Д/С № 32
14.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах предметы препятствующие безопасной эвакуации (на путях эвакуации из помещения прачечной расположены тумбы, шкафы).	ППР в РФ п. 27 «б»	МКДОУ Д/С № 32
15.	На объекте защиты в электрощитовой складированы горючие материалы (коробки с лампами, кабель каналы).	ППР в РФ п. 35 «е»	МКДОУ Д/С № 32
16.	На объекте защиты запрещается использовать технические, подвальные помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (в подвальном помещении хранятся продукция, оборудование, мебель и другие предметы, организована мастерская).	ППР в РФ п. 16 «к»	МКДОУ Д/С № 32

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Фототаблица: от 28.01.2021 № 1
2. Проверочный лист № Ф 1.1

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Казанцев Александр Александрович

«28» января 2021




(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МКДОУ Д/С № 32 Геращенко Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» января 2021



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области:
8 (383) 239-99-99.