

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fire-man@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66

Предписание № 1756/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 32 комбинированного вида»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области А.С. Матвеева № 1756 от 27 сентября 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», «31» октября 2018г. государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору – ст. инспектором ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО Мандровым С.В. проведена внеплановая проверка в отношении объекта защиты: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 32 комбинированного вида» по адресу ул. Кошурникова, 29/2, совместно с заведующим Геращенко Т.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности (установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности), выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании склада (овощехранилище) помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 5.2 таблица А.3 СП 5.13130.2009; ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.10.2019г.	
	В здании склада (овощехранилище) помещения не оборудованы системой оповещения и управления людей при пожаре.	3.13130.2009; ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.10.2019г.	
3.	Групповые ячейки 1-го этажа «Зайчик» и «Ромашка» не обеспечены вторыми эвакуационными выходами.	п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.10.2019г.	
4.	Групповые ячейки 2-го этажа не обеспечены вторыми эвакуационными выходами.	п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.10.2019г.	
5.	Не проведен ремонт смонтированных установок	п. 63 ППР, п. 14.4 СП	01.10.2019г.	

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре с учётом установленного оборудования о выводе сигнала о срабатывании средств противопожарной защиты в пожарную охрану с учётом положений п. 14.4 СП 5.13130.2009	5.13130.2009	
--	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору - ст. инспектора ОНД и ИР по г. Новосибирску УНД и ИР ГУ МЧС России по НСО С.В. Мандров

«31» октября 2018г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующий Геращенко Татьяна Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

«31» октября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.


С.В. Мандров