

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города
Новосибирска «Детский сад № 32 комбинированного вида»

630089, г. Новосибирск
ул. Кошурникова 29/2
тел (383)267-72-40
e-mail: ds_32_nsk@nios.ru
сайт: ds-32.nios.ru
от _____

Заместителю главного государственного
инспектора г. Новосибирска по пожарному
надзору
Ощепкову Владимиру Семёновичу

Т.В.Геращенко
заведующего МКДОУ д\с № 32

письмо.

Доводим до Вашего сведения, что по результатам проверки были исправлены следующие нарушения:

- п.1 Убраны цветы на полу на 2-х лестничных площадках между 1-м и 2-м этажами, со стороны ул. Адриена Лежена
- п. 3 С 4-х лестничных площадок на 2-м этаже убраны лавочки, полки для обуви
- п. 4 Эвакуационный выход из помещения группы разблокирован с обеих сторон
- п. 6 Обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы
- п. 7 Из помещений групп, на путях эвакуации, убраны коробки, стулья
- п. 8 Разблокирован эвакуационный выход №4
- п. 9 Убраны детские игрушки из под лестничных маршев
- п. 12 Убраны коробки и полка для обуви на 2-м пути эвакуации из спортивного зала, разблокирована дверь со стороны помещения медицинского кабинета
- п. 14 Убраны тумба и шкаф с путей эвакуации из помещения прачечной
- п. 15 Убраны коробки с лампами, кабель каналы из помещения электрощитовой
- п. 16 Убраны продукция и мастерская из подвального помещения

Для исполнения остальных пунктов было запрошено дополнительное финансирование. Копия письма прилагается.

Заведующий



Т. В. Геращенко